## Vodoopskrbni sustav Daruvar-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2022. godinu

| Datum | Mjesto uzimanja uzorka | temperatura °C | mutnoća NTU jedinica | boja mg/l Pt/Co skale | miris | okus | pH jedinica | elektrovodljivost µS/cm pri 20°C | utrošak $KMnO_4$ mg/l $O_2$ | slobodni rezidualni klor mg/l $Cl_2$ | kloridi mg/l $Cl_2$ | amonij mg/l $NH_4$ | nitrati mg/l $NO_3$ | nitriti mg/l $NO_2$ | sulfati mg/l $SO_4$ | aluminij µg Al/l | željezo µg Fe/l | | Broj kolonija 36°C/48h cfu/ml | Broj kolonija 22°C/72h cfu/ml | Ukupni koliformi cfu/100ml | E. coli cfu/100ml | Enterokoki cfu/100ml | Clostridium perfrigens cfu/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.1.** | Vodosprema Daruvar | 3,0 | 1,9 | 10 | bez | bez | 7,5 | 132 | 3,3 | 0,31 | 2,5 | <0,035 | 4,3 | <0,040 | 9 | 25 | 60 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.1.** | Bjelovarska H5 | 5,0 | 1,6 | 9 | bez | bez | 7,4 | 131 | 3,3 | 0,31 | 2,8 | <0,013 | 4,2 | <0,040 | 9 | 29 | 70 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.01.** | DIOŠ, H1 | 9,0 | 1,8 | 9 | bez | bez | 7,8 | 109 | 1,8 | 0,06 | 2,3 | <0,013 | 3,4 | <0,040 | 9 | 27 | 50 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03.02.** | Vodosprema Daruvar | 3,0 | 1,4 | 6 | bez | bez | 8,0 | 121 | 1,7 | 0,22 | 2,3 | <0,013 | 2,9 | <0,040 | 9 | <20 | 50 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **03.02.** | Masarykova H3 | 6,0 | 1,6 | 9 | bez | bez | 7,8 | 120 | 1,8 | 0,10 | 2,3 | <0,013 | 2,9 | <0,040 | 9 | 24 | 110 | | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.02.** | DIOŠ, H1 | 9,0 | 2,2 | 5 | bez | bez | 7,9 | 143 | 2,0 | 0,11 | 2,3 | <0,013 | 3,2 | <0,040 | 9 | 29 | 70 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.03.** | Vodosprema Daruvar | 6,0 | 1,8 | <5 | bez | bez | 7,6 | 147 | 2,4 | 0,09 | 2,2 | <0,013 | 2,0 | <0,040 | 9 | 30 | 50 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.03.** | Josipa Jelačića, H 61 | 7,0 | 1,7 | <5 | bez | bez | 7,7 | 156 | 2,1 | 0,04 | 2,2 | <0,013 | 2,7 | <0,040 | 14 | 46 | 60 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.03.** | DIOŠ, H1 | 10,0 | 2,3 | <5 | bez | bez | 7,7 | 151 | 2,3 | 0,08 | 2,3 | <0,013 | 2,2 | <0,040 | 9 | 36 | 70 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.04.** | Vodosprema Daruvar | 8,0 | 2,2 | 6 | bez | bez | 7,7 | 113 | 2,8 | 0,15 | 2,4 | <0,013 | 2,8 | <0,040 | 8,4 | 72 | 80 | | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.04.** | Bjelovarska H5 | 9,0 | 2,3 | 5 | bez | bez | 7,6 | 113 | 3,0 | 0,01 | 2,4 | <0,013 | 2,8 | <0,040 | 8,5 | 72 | 80 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.04.** | DIOŠ, H1 | 11,0 | 1,3 | 9 | bez | bez | 7,9 | 172 | 2,4 | <0,01 | 2,7 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 9 | 24 | 200 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.05.** | Vodosprema Daruvar | 14 | 0,8 | 5 | bez | bez | 7,8 | 178 | 3,8 | 0,11 | 3,3 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 5,9 | 84 | 50 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.05.** | Masarykova H3 | 15 | 1,0 | 7 | bez | bez | 7,7 | 177 | 0,7 | 0,03 | 3,3 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 7,5 | 157 | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.05.** | DIOŠ, H1 | 17 | 1,0 | 6 | bez | bez | 8,0 | 186 | 2,7 | 0,03 | 3,4 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 12,0 | 188 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.06.** | Vodosprema Daruvar | 16 | 1,4 | 8 | bez | bez | 7,7 | 167 | 2,6 | 0,07 | 3,5 | <0,013 | 2,0 | <0,040 | 5,9 | 92 | 70 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.06.** | Pivovara Daruvar d.o.o. | 16 | 1,1 | 7 | bez | bez | 7,7 | 167 | 4,3 | 0,02 | 3,5 | <0,013 | 2,1 | <0,040 | 6,8 | 128 | 80 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.06.** | DIOŠ, H1 | 18 | 1,0 | 12 | bez | bez | 7,7 | 171 | 4,7 | 0,02 | 3,5 | <0,013 | 2,0 | <0,040 | 6,1 | 96 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06.07.** | Vodosprema Daruvar | 19 | 1,2 | 5 | bez | bez | 7,8 | 226 | 3,4 | 0,20 | 4,0 | <0,013 | 1,7 | <0,040 | 5,1 | 62 | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06.07.** | Josipa Jelačića, H 71 | 20 | 0,9 | 6 | bez | bez | 7,9 | 228 | 3,0 | 0,01 | 4,4 | <0,013 | 1,7 | <0,040 | 5,1 | 57 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.07.** | DIOŠ, H1 | 20 | 2,2 | 9 | bez | bez | 7,8jd | 217 | 4,0 | 0,01 | 4,0 | <0,013 | 1,6 | <0,040 | 5,6 | 82 | 90 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.08.** | Vodosprema Daruvar | 18 | 2,9 | 15 | bez | bez | 7,5 | 190 | 4,4 | 0,07 | 4,2 | <0,013 | 1,6 | <0,050 | 7,5 | 135 | 60 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.08.** | Bjelovarska H5 | 19 | 3,2 | 14 | bez | bez | 7,5 | 189 | 4,4 | 0,05 | 4,2 | <0,013 | 1,5 | <0,050 | 7,9 | 122 | 60 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.08.** | DIOŠ, H1 | 21 | 1,3 | 12 | bez | bez | 7,8 | 95 | 4,3 | 0,06 | 4,3 | <0,013 | 1,5 | <0,040 | 7,5 | 110 | 90 | | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.09.** | Vodosprema Daruvar | 17 | 1,1 | <5 | bez | bez | 7,8 | 210 | 3,6 | 0,10 | 3,7 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 6,1 | 99 | 60 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.09.** | Masarykova H3 | 18 | 1,20 | 5 | bez | bez | 7,8 | 209 | 3,6 | 0,15 | 3,8 | <0,013 | <1,4 | <0,040 | 6,3 | 133 | 100 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.09.** | DIOŠ, H1 | 20 | 1,1 | 6 | bez | bez | 7,8 | 212 | 3,4 | 0,05 | 4,2 | 0.017 | <1,4 | <0,04 | 6,3 | 89 | 70 | | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.10.** | Vodosprema Daruvar | 13 | 3,8 | 6 | bez | bez | 7,6 | 156 | 3,7 | 0,11 | 3,5 | <0,013 | 1,4 | <0,04 | 8,3 | 165 | 130 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.10.** | Šk.centar R.Steiner, H | 16 | 3,0 | 13 | bez | bez | 7,6 | 146 | 3,8 | 0,12 | 3,4 | <0,013 | 2,4 | <0,04 | 10,0 | 183 | 130 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.10.** | DIOŠ, H1 | 17 | 4,0 | 11 | bez | bez | 7,8 | 166 | 3,4 | 0,10 | 3,9 | <0,013 | <1,4 | <0,04 | 7,4 | 176 | 160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MDK** | | **25** | **4** | **20** | **bez** | **bez** | **6,5-9,5** | **2500** | **5** | **0,50** | **250** | **0,5** | **50** | **0,5** | **250** | **200** | **200** | | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Vodoopskrbni sustav Bastaji-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2022. godinu

| Datum | Mjesto uzimanja uzorka | temperatura °C | mutnoća NTU jedinica | boja | miris | okus | pH jedinica | elektrovodljivost µS/cm pri 20°C | utrošak $KMnO_4$ mg/l $O_2$ | slobodni rezidualni klor mg/l $Cl_2$ | kloridi mg/l Cl | amonij mg/l $NH_4$ | nitrati mg/l $NO_3$ | nitriti mg/l $NO_2$ | | Broj kolonija 36°C/48h cfu/100ml | Broj kolonija 22°C/72h cfu/ml | Ukupni koliformi cfu/100ml | E. coli cfu/100ml | Enterokoki cfu/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.01.** | "AP centar" trgovina | 8 | 0,37 | <5 | bez | bez | 7,5 | 553 | 0,5 | 0,25 | 2,1 | <0,013 | 7,8 | <0,040 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.02.** | "AP centar" trgovina | 8 | 0,28 | <5 | bez | bez | 7,7 | 568 | <0,5 | 0,07 | 2,0 | <0,013 | 8,6 | <0,040 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **24.03.** | "AP centar" trgovina | 9 | 0,38 | <5 | bez | bez | 7,7 | 567 | <0,5 | 0,26 | 2,2 | <0,013 | 8,0 | <0,040 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.04.** | "AP centar" trgovina | 13 | 0,21 | <5 | bez | bez | 7,7 | 567 | 0,9 | 0,26 | 2,1 | <0,013 | 8,1 | <0,040 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.05.** | "AP centar" trgovina | 18 | <0,16 | <5 | bez | bez | 7,6 | 573 | 0,7 | 0,27 | 2,2 | <0,013 | 8,0 | <0,040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.06.** | "AP centar" trgovina | 19 | 0,30 | <5 | bez | bez | 7,7 | 571 | <0,5 | 0,24 | 2,2 | <0,013 | 8,1 | <0,040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **07.07.** | "AP centar" trgovina | 20 | 0,22 | <5 | bez | bez | 7,7 | 575 | 0,5 | 0,22 | 2,2 | <0,013 | 8,1 | <0,040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.08.** | "AP centar" trgovina | 19 | 0,29 | <5 | bez | bez | 7,7 | 575 | 0,5 | 0,19 | 2,1 | <0,013 | 8,6 | <0,040 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27.09.** | "AP centar" trgovina | 17 | 0,23 | <5 | bez | bez | 7,6 | 564 | 0,5 | 0,19 | 2,1 | <0,013 | 8,6 | <0,040 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18.10.** | "AP centar" trgovina | 16 | 0,18 | <5 | bez | bez | 7,8 | 568 | <0,5 | 0,40 | 2,3 | <0,013 | 7,7 | <0,040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MDK** | | **25** | **4** | **20** | **bez** | **bez** | **6,5-9,5** | **2500** | **5** | | **250** | **0,5** | **50** | **0,5** | | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** |

## Vodoopskrbni sustav Đulovac-vrijednosti parametara analize A uzoraka vodovodne vode obavljene od strane ovlaštenog laboratorija za 2022. godinu

| Datum | Mjesto uzimanja uzorka | temperatura °C | mutnoća NTU jedinica | boja | miris | okus | pH jedinica | elektrovodljivost µS/cm pri 20°C | utrošak $KMnO_4$ mg/l $O_2$ | slobodni rezidualni klor mg/l $Cl_2$ | amonij mg/l $NH_4$ | nitrati mg/l $NO_3$ | nitriti mg/l $NO_2$ | kloridi mg/l Cl | | Broj kolonija 36°C/48h cfu/100ml | Broj kolonija 22°C/72h cfu/ml | Ukupni koliformi cfu/100ml | E. coli cfu/100ml | Enterokoki cfu/100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.01.** | "Metss" trgovina | 8,0 | 0,55 | <5 | bez | bez | 7,4 | 299 | 1,1 | 0,50 | <0,013 | 5,9 | <0,040 | 2,4 | | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **16.02.** | "Metss" trgovina | 9,0 | 1,80 | <5 | bez | bez | 7,4 | 294 | 0,7 | 0,22 | <0,040 | 4,7 | <0,040 | 2,4 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **24.03.** | "Metss" trgovina | 8,0 | 0,54 | <5 | bez | bez | 7,5 | 298 | <0,5 | 0,05 | <0,013 | 4,6 | <0,040 | 2,3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28.04.** | "Metss" trgovina | 15 | 0,30 | <5 | bez | bez | 7,5 | 314 | 0,7 | 0,06 | <0,013 | 4,9 | <0,040 | 2,4 | | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **24.05.** | "Metss" trgovina | 15 | <0,16 | <5 | bez | bez | 7,3 | 358 | <0,5 | 0,19 | <0,013 | 4,5 | <0,040 | 2,3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23.06.** | "Metss" trgovina | 18 | 0,28 | <5 | bez | bez | 7,4 | 366 | <0,5 | 0,20 | <0,013 | 5,0 | <0,040 | 2,6 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **07.07.** | "Metss" trgovina | 18 | 0,2 | <5 | bez | bez | 7,4 | 371 | <0,5 | 0,14 | <0,013 | 4,5 | <0,040 | 2,3 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.08.** | "Metss" trgovina | 18 | 0,8 | <5 | bez | bez | 7,4 | 374 | 0,5 | 0,24 | <0,013 | 5,6 | <0,040 | 2,6 | | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| **27.09.** | "Metss" trgovina | 15 | 1,7 | 5 | bez | bez | 7,1 | 389 | 1,7 | 0,06 | <0,013 | 14,0 | <0,040 | 4,4 | | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| **18.10.** | "Metss" trgovina | 15 | 0,2 | <5 | bez | bez | 7,5 | 369 | 0,6 | 0,50 | <0,064 | 6,1 | <0,40 | 2,8 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MDK** | | **25** | **4** | **20** | **bez** | **bez** | **6,5-9,5** | **2500** | **5** | **0,50** | **0,5** | **50** | **0,5** | **250** | | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** |